

Installation af ARO ENERGY SOLUTIONS rustfribeholder

Rustfribeholder skal installeres i henhold til nedenstående forudsætninger:

- Chlorid indholdet skal være mindre end 100mg/l.

Den kemiske sammensætning i vandet kan gøre vandet aggressiv overfor rustfristål.

Dette tager ARO ENERGY SOLUTIONS forbehold for.

Såfremt I ønsker 100% sikkerhed, bør der laves beregning af Langelier Index.

- Langelier Index er den europæisk beregning af vandkvaliteten.

For at beregne Langelier Index skal ARO ENERGY SOLUTIONS bruge følgende oplysninger:

- Prøvetagningstemperatur
- PH værdi
- Ledningsevne
- Ca²⁺ = Kalk
- HCO₃ = Bicarbonat eller Hydrogencarbonat

ARO ENERGY SOLUTIONS garantibestemmelser for rustfrie beholdere:

Den ovenstående specifikation skal være fremsendt og godkendt af ARO ENERGY SOLUTIONS, inden montering og idriftsættelse.

Den fabriksmonterede magnesium-anode skal kontrolleres senest 1 år efter beholderen er opsat.

Anodens levetid er meget afhængig af vandkvaliteten på montagestedet, af vandinstallationens alder og materialesammensætning. Derfor kan der ikke opgives faste terminer for anode service, men der vil oftest blive længere og længere mellem nødvendige anode skift.

Med venlig hilsen

ARO ENERGY SOLUTIONS A/S